



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP80M2-2 THW 1.1kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44711.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、代表产品:  
 YBBP80M1-2、4、6、8 ; YBBP80M2-2、4、6、8;  
 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;  
 W、TH、THW 380V、660V Ex d IIB T4 Gb。  
 3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
 GBF-80 380V Ex d IIB T4 Gb。  
 4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP90S-2 THW 1.5kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44718.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、代表产品:  
 YBBP90S-2、4、6、8 ; YBBP90L-2、4、6、8 ;  
 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;  
 W、TH、THW 380V、660V Ex d IIB T4 Gb 。  
 3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
 GBF-90 380V Ex d IIB T4 Gb。  
 4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP100L1-4 THW 2.2kW 380V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44727.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的装置》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBBP100L-2、6; YBBP100L1-4、8; YBBP100L2-4、8;  
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;  
W、TH、THW 380V、660V Ex d IIB T4 Gb。  
3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
GBF-100 380V Ex d IIB T4 Gb。  
4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP112M-6 THW 2.2kW 380/660V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44734.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、代表产品:  
 YBBP112M-2、4、6、8;  
 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;  
 W、TH、THW 380V、660V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。  
 3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
 GBF-112 380V Ex d IIB T4 Gb。  
 4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP132M-4 THW 7.5kW 380/660V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44739.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBBP132S-4、6、8; YBBP132S1-2; YBBP132S2-2;  
YBBP132M-4、8; YBBP132M1-6; YBBP132M2-6 ;  
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;  
W、TH、THW 380V、660V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。  
3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
GBF-132 380V Ex d IIB T4 Gb。  
4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP160M-4 THW 11kW 380/660V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44748.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、代表产品:  
 YBBP160M1-2、8 ; YBBP160M2-2、8;  
 YBBP160M-4、6 ; YBBP160L-2、4、6、8;  
 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;  
 W、TH、THW 380V、660V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。  
 3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
 GBF-160 380V Ex d IIB T4 Gb。  
 4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP180M-4 THW 18.5kW 380/660V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44756.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBBP180M-2、4;YBBP180L-4、6、8;  
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;  
W、TH、THW 380V、660V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。  
3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
GBF-180 380V Ex d IIB T4 Gb。  
4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

## 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP200L-4 THW 30kW 380/660V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44762.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBBP200L-4、8; YBBP200L1-2、6; YBBP200L2-2、6;  
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz;  
W、TH、THW 380V、660V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。  
3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
GBF-200 380V Ex d IIB T4 Gb。  
4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com







国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP225M-2 THW 45kW 380/660V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44766.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBBP225S-4、8; YBBP225M-2、4、6、8;  
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。)  
W、TH、THW 380V、660V、380/660V Ex d IIBT4 Gb。  
3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
GBF-225 380V Ex d IIB T4 Gb。  
4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP250M-6 THW 37kW 380/660V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44774.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、代表产品:  
 YBBP250M-2、4、6、8;  
 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。)  
 W、TH、THW 380V、660V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。  
 3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
 GBF-250 380V Ex d IIB T4 Gb。  
 4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时必须能及时切断主机电源。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP280S-4 THW 75kW 380/660V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44778.2.W


经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2、代表产品:  
 YBBP280S-2、4、6、8; YBBP280M-2、4、6、8;  
 恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。)  
 W、TH、THW 380V、660V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。  
 3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
 GBF-280 380V Ex d IIB T4 Gb。  
 4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

中心主任

颁发日期 2019年09月18日

本证有效期 2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP315S-4 THW 110kW 380/660V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44788.2.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备通用要求》  
GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2、代表产品:  
YBBP315S-2、4、6、8、10; YBBP315M-2、4、6、8、10;  
YBBP315L1-2、4、6、8、10; YBBP315L2-2、4、6、8、10;  
恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注 1: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。注 2: 4 极电动机标称功率大于 200kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。);  
W、TH、THW 380V、660V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。  
3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:  
GBF-315 380V Ex d IIB T4 Gb。  
4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
地址: 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机

型号规格 YBBP355M2-6 THW 200 kW 380/660V 5~100Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 JB/T 11201.3-2015

总装图号 1WN.070.44818.W

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBBP355S-6、8、10; YBBP355S1-2、4; YBBP355S2-2、4;

YBBP355M-8; YBBP355M1-2、4、6、10; YBBP355M2-2、4、6、10;

YBBP355L1-2、4、6、8、10; YBBP355L2-2、4、6、8、10;

恒转矩变频范围: 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz (注 1: 2 极电动机标称功率小于或等于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~100Hz; 当标称功率大于 45kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。注 2: 4 极电动机标称功率大于 200kW 时, 恒功率变频范围为 50Hz~60Hz。);

W、TH、THW 380V、660V、380/660V Ex d IIB T4 Gb。

3、该产品配套使用的隔爆型变频电机用冷却风机为:

GBF-355 380V Ex d IIB T4 Gb。

4、冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。


中心主任

颁发日期

2019年09月18日

本证有效期

2019年09月18日至2024年09月17日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com

